

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

## EC type examination certificate

**CE-0085AS0506**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Automatisches Absperrventil, stromlos geschlossen (direkt gesteuerte Magnetventile als Sicherheits-Absperreinrichtungen mit Fernbedienungsschalter als Ausrüstungsteil der Heizgeräte der Fa. Truma) GS ...
<b>Modell</b> <i>model</i>	
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 97/213/4128/516 vom 13.11.1997 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 161 (01.08.1996)

**Aktenzeichen** 04-0311-GEU  
*file number*

13.07.2004, R1e A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



Deutscher  
Akkreditierungs  
Rat  
ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung  
des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftlicher  
Verein

Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807  
Telefax: +49 (228) 91 88 993

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkung</b> <i>remarks</i>
Flüssiggas	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
GS ...	Nennweite: DN 8 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 65 mbar	
GS ...	Nennweite: DN 10 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 65 mbar	

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

##### ***hints of utilization / remarks***

Öffnungszeiten: < 1 s

Schließzeiten: < 1 s

Zusatzeinrichtung: Schmutzsieb im Gaseingang